

Gremium	Datum	Status	Öffentlichkeitsstatus
Technischer Betriebsaus- schuss	09.10.2025	Beschlussfassung	öffentlich

Bauamt Bearbeiter: Uwe Veit Aktenzeichen: 702.14	Datum: 26.09.2025 Kostenstelle: Sachkonto:

Betreff: ***Erneuerung Heizungsanlage Kläranlage Achdorf***
-Auftragsvergabe

Anlagen: -Einzelauflistung
-Zusammenstellung

Beschlussvorschlag:

Auftragsvergabe an die Firma Scherer Gebäudetechnik GmbH & Co.KG, 78176 Blumberg zu einem Angebotspreis von **57.809,00 € (brutto)**.

Begründung:

Die Wärmeversorgung erfolgt neben dem BHKW über einen Heizkessel mit einer Leistung von maximal 200 kW. Bei dem Brenner handelt es sich um einen Zweistoffbrenner für Heizöl und Faulgas. Die Heizung stammt aus dem Jahr 1997. Der Kessel ist im Untergeschoss des Betriebsgebäudes aufgestellt und besitzt über mehrere Ausgleichsbehälter und Öltanks zur Reserve. Die zentrale Heizungsverteilung für die Wärmeerzeuger und Wärmeabnehmer mit den einzelnen Heizkreispumpen befindet sich nicht im Heizungsraum. Der Zustand der Heizungsrohre ist abgewirtschaftet.

Aktuell wird das anfallende Faulgas sowohl im BHKW zur Wärme- und Stromerzeugung genutzt, aber auch zum Teil in der Heizung zur Wärmegewinnung verbraucht. Da an kalten Tagen das BHKW an seine Grenzen stößt und die Temperaturen im Faulturm sowie in den Betriebsgebäuden nicht erreicht wird, kann mit der Heizungsanlage unterstützt werden.

Des Weiteren unterstützt die Anlage den Wärmetauscher für den Faulturm, damit die Temperaturen in der Wintersaison gehalten werden kann.

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung sind unter dem Sachkonto 2000601 (Kläranlage Achdorf) Mittel für diese Maßnahme vorgesehen.

Nach Prüfung und Wertung der eingegangenen Angebote, schlägt die Verwaltung vor den Auftrag an die Firma Scherer Gebäudetechnik GmbH & Co.KG aus Blumberg zu einem Angebotspreis von **57.809,00 € (brutto)** zu vergeben.